２号炉　燃焼ガス温度及び集じん器入口ガス温度ならびに煙道入口CO濃度（R6年度）

	燃焼ガス温度（℃）	集じん器入口ガス温度（℃）	排ガスCO濃度（PPM）
4月	1030	160	0.7
5月	1007	160	0.5
6月	1062	160	1.6
7月	1062	160	1.8
8月	-	-	-
9月	1073	161	1.5
10月	1096	161	1.2
11月	1060	160	1.1
12月			
1月			
2月			
3月			

※　炉運転時の連続測定記録についてはネット上での掲載が困難な為、月平均値を記載(ＫＣＳでの閲覧は可能)

２号炉　集じん器及びボイラーのばいじん除去状況（〇印　溶融炉運転日連続排出）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	-
5月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇						〇	〇	〇	〇														
6月					〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	-
7月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇		
8月																															
9月			〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	-
10月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
11月	〇	〇	〇				〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	-
12月																															
1月																															
2月																															
3月																															